

ELECLIM REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA

SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA, COMERCIAL, INDUSTRIAL E RESIDENCIAL.

AVENIDA ITÍO KONDO 857 SALA 02 – CENTRO – CEP 87970-000 – NOVA LONDRINA/PR

FONE (44) 9 9865-1811

CNPJ: 41.522.411/0001-24

Nova Londrina, 15 de Dezembro de 2021

LTE – Laudo técnico Eleclim

Conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, realizamos o seguinte laudo e orçamento referente projeção de instalação de aparelho frigorígenos ar condicionados 30.000 BTUs na biblioteca municipal.

Sendo assim incompatível com o ambiente desejado pelos seguntes motivos:

- Altura fora da norma aplicável para instalação das maquinas
- Excesso de vidraça no ambiente alterando assim climatização ideal
- Espaço com metragem quadrada acima do permitido.

Após análise detalhada no ambiente, verificamos que as unidades frigorigenas de 30.000 BTUs não são compatíveis, desta forma, se faz necessária sua substituição para unidades de maior porte como exemplo:

- Ar condicionado Piso teto de 36.000 BTUs



Caio Francisco

Técnico Responsável